

REVIZNÍ ZPRÁVA
spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2017 Sb.

Číslo jednací: 1/2021

Datum: 12.10.2021

Místo kontroly: ZO ČZS Brno Kraví Hora 1, klubovna Lužická

Předmět kontroly: Kontrola průchodnosti spalinových cest

Jméno a příjmení revizního technika: Pavel Odrazil

Číslo osvědčení revizního technika: 000 018

IČO a název firmy revizního technika: 605 28 737-kominictví Odrazil

Objednatel (jméno, adresa): Klubovna Lužická

Základní údaje spotřebiče a podlaží: Petra krbová kamna

Základní údaje spotřebiče a podlaží: Umístění společenská místnost

Základní údaje kouřovodu: Pevný žáruvzdorná ocel DN 120

Základní údaje komína: Komínová vložka AK DN 130

Výrobce komínových vložek/komínového systému: u zhotovitele

IČ výrobce: u zhotovitele

Doklad o posouzení shody výrobku (číslo): u zhotovitele

Závěr revize: Posuzovaná spalinová cesta-spotřebič-kouřovod

VYHOVUJE z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu a odvádění spalin do volného ovzduší.



Razítko a podpis