

REVIZNÍ ZPRÁVA
spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2017 Sb.

Číslo jednací:1/2022

Datum: 12.10.2022

Místo kontroly: ZO ČZO Brno Kraví Hora, klubovna Lužická

Předmět kontroly:Kontrola průchodnosti spalinových cest

Jméno a příjmení revizního technika: Pavel Odrazil

Číslo osvědčení revizního technika: 000 018

IČO a název firmy revizního technika: 605 28 737-kominictví Odrazil

Objednatel (jméno,adresa):Klubovna Lužická

Základní údaje spotřebiče a podlaží: Krbová kamna – Petra

Základní údaje spotřebiče a podlaží: Umístění spol.místnost

Základní údaje kouřovodu:Pevný žáruvzdorná ocel DN 120

Základní údaje komína:Komínová vložka AK DN 130


Výrobce komínových vložek/komínového systému: u zhotovitele

IČ výrobce:u zhotovitele

Doklad o posouzení shody výrobku (číslo): u zhotovitele

Závěr revize: Posuzovaná spalinová cesta-spotřebič-kouřovod

VYHOVUJE z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu a odvádění spalin do volného ovzduší.



Razítko a podpis